



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA

DESPACHO GEC

Processo: 00.001775/2022-16

Tipo de Processo: Aquisição/Contratação: Bens ou Serviços (Inclusive Licitações)

Assunto: Contratação de obra de impermeabilização do Edifício Sede do Confea

Interessado: Conselho Federal de Engenharia e Agronomia

Aos adquirentes do Ato Convocatório da Concorrência 01/2023

Assunto: Contratação de empresa especializada para execução da obra de reforma e recuperação do **sistema de impermeabilização e drenagem** do Edifício Sede do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – Confea.

Prezados Senhores,

A Comissão Permanente de Licitação - CPL, utiliza-se do presente para responder ao pedidos de esclarecimentos (SEI nº 0747425) formulado por interessado no certame, conforme segue:

Do Edital:

HORÁRIO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

- O horário para a execução dos serviços é de 19:00 às 07:00h, de segunda a sexta-feira e de 07:00 às 20:00 em finais de semana.
- Eventuais serviços que não prejudiquem as atividades do Confea poderão ser realizados no período diurno em dias úteis de semana, desde que autorizados pela Fiscalização.
- Todos os custos relacionados ao horário de execução deverão ser previstos no orçamento estimativo da obra.

Pedido de Esclarecimentos:

1. Solicitamos informações sobre a jornada de trabalho para execução dos serviços. O Edital informa que serão realizados os serviços no período noturno e finais de semana, no entanto não foram considerados no orçamento estimativo as taxas sobre a mão de obra para horário noturno e de finais de semana. Se a obra será realizada em horário noturno ou aos finais de semana é obrigação constar no orçamento tais custos adicionais.

2. Aproveitamos e reforçamos que não há como realizar os caimentos exigidos em projeto nas áreas da garagem pelos motivos a seguir : 1) acréscimo de carga sobre as lajes dos pisos; 2) não tem indicação em projeto as especificações de materiais e procedimento para realizar os caimentos; 3) não consta no orçamento custos para realização dos caimentos; 4) os pisos do estacionamento são em concreto polido, não existe contrapiso e portanto não haverá aderência entre a laje e o material a ser aplicado (que não consta em projeto) para realizar os caimentos conforme projeto.

Diante disso solicitamos a adequação do orçamento e a manifestação desta comissão referente aos caimentos conforme o projeto

Esclarecimentos:

- 1) O projeto executivo, constante dos anexos do Edital, foi elaborado por empresa especializada, contratada pelo Confea, onde constam todas as especificações, quantidades e preços orçados visando o cumprimento integral do objeto, incluindo os horários diferenciados das atividades.
- 2) Registramos que o orçamento do Anexo IV, assim como as composições de custo unitários são estimativos e podem ser adequados de modo a atender aos requisitos da execução, desde que respeitados as especificações do Edital e projeto executivo e valores balizados pelo Confea.
- 3) Consta no orçamento estimativo as composições de custos unitários dos serviços a serem realizados.
- 4) Os serviços foram especificados por empresa especializada e são exequíveis.
- 5) A maior clareza quanto as especificidades dos serviços também poderão ser observados mediante a realização de visita técnica por profissional qualificado.

Atenciosamente,

Comissão Permanente de Licitação - CPL



Documento assinado eletronicamente por **Walace Francisco Ferregueti, Gerente**, em 25/04/2023, às 15:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.confea.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0750044** e o código CRC **34D88D3B**.